

КНМ 26220061000200924282

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

по Ставропольскому краю

357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, тел. 8 (86951) 2-30-25, E-mail: georgievsk77@skfo.mchs.gov.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-004-2022/0025пп / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 6, 357831, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК,
УЛИЦА КОЧУБЕЯ, 9, ОГРН: 1022601168810, ИНН: 2625010013**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 26-004-2022/0025рс от « 26 » апреля 20 22 г.

в период с « 04 » мая 20 22 г. по « 12 » мая 20 22 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Георгиевскому городскому округу

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней

органа государственного пожарного надзора)

службы Любимовой Юлией Сергеевной

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель
директора по АХР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6, Мазурик Ольга Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить проведение ежегодного испытания систем противопожарной защиты административного здания учреждения (системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре) эксплуатирующийся сверх срока службы (более 10 лет), до их замены в установленном порядке	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	<u>31.05.2023 г.</u>	✓
2.	Проверить состояние огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли	пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	<u>31.05.2023 г.</u>	✓
3.	Руководителю организации обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	<u>31.05.2023 г.</u>	3500
4.	Руководителем организации утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях	пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	
5.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	
6.	В подвальном помещении под 4х этажном здании электропроводку привести в исправное состояние, не эксплуатировать провода с	пункт 35 а постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил	01.08.2022 г.	

7	нарушениями изоляции	противопожарного режима в Российской Федерации»		
7.	Не хранить различные вещи и предметы в подвальном помещении под 4-х этажном здании	пункт 16 б постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»»	01.08.2022 г.	
8.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	
9.	Руководителю организации пройти обучение мерам пожарной безопасности, которое осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования	пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.05.2023 г.	
10.	Руководителю организации организовать проведение проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	<i>Исполнено в откре...</i>
11.	ЗаклЮчить светильники в снятые колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкциями в подвальном помещении под 4х этажном здании	пункт 35 в постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	
12.	Установить целостность датчиков АУПС в подвальном помещении с тепловым узлом, в столовой, в коридоре на третьем этаже, в коридоре спортивного зала	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	
13.	В помещении спортивного зала установить датчики АУПС, привести в рабочее состояние световое табло «Выход»	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2, пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.05.2023 г.	
14.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов на	статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	31.05.2023 г.	

	облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен путей эвакуации, применяемых в помещениях актового зала, столовой, спортивного зала	безопасности»; пункт 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

зам. дир. по АХР Мещеряков Д.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

« 12 » мая 20 22 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому
городскому округу

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
капитан внутренней службы Любимова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

« 12 » мая 20 22 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.